

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

I. BYTOVÝ FOND

Byty.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok | 15 m ³ |
| 2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok | 25 m ³ |
| 3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok | 35 m ³ |

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.

Rodinné domy.

Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m³ na spotřebu spojenou s očištěním okolí rodinného domu i s očištěním osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

Rekreační chaty (chalupy).

Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s připočtením 1 m³ jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle [§ 8 odst. 6 zákona](#).

Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle [§ 19 odst. 7 zákona](#): V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle položek č. 1, 2a3 v odběru pro bytový fond, je-li důvodem kropení zahrady, je větší než 30 m³ se množství nevypouštěných vod stanoví podle položek 63 až 66 směrných čísel. V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle směrných čísel, je-li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod., je větší než 30 m³, se množství nevypouštěných vod stanoví odborným výpočtem ve vazbě na produkci. V případech vlastního zdroje pitné vody (studna a pod.) se množství odpadních vod stanovuje podle směrných čísel.

II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

a) je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;

b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20;

c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.

kancelářské budovy (bez stravování)

na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok

4. WC, umyvadla	8 m3
5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	14 m3
6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	18 m3

školy (bez stravování)

na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok

7. WC, umyvadla	3 m3
8. WC a tekoucí teplá voda	5 m3

mateřské školy a jesle s celodenním provozem (bez stravování)

na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů za rok

9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	8 m3
10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	16 m3

III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY (směrná čísla pouze pro ubytování)

na jedno lůžko za rok hotely a penziony

11. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou	45 m3
12. většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě	23 m3
13. restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20 +39, 40 a 41+42 a 43.	
14. pro doplňující vybavení hotelů se přičítá: denní připouštění bazénu	10 m3
sauna, wellness	10 m3
V případě vlastní prádelny se použije směrné číslo pro prádelny. internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny	
15. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou	25 m3
16. v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě	15 m3
17. stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41 .stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné) na 1 strážníka a 1 pracovníka na jednu směnu za rok	
18. dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla	3 m3
19. vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla	8 m3
20. bufet, občerstvení	1 m3

IV. ZDRAVOTNICKÁ A SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ

Vybavení: WC, umyvadla a tekoucí teplá voda na 1 pracovníka v denním
průměru za rok zdravotnická střediska, ambulatoria, ordinace

21. na jednoho pracovníka	18 m3
lékárny, hygienicko-epidemiologické stanice	
22. na jednoho pracovníka	18 m3
zubní střediska s celoročním provozem, ordinace	
23. na jednoho pracovníka	20 m3
ošetřovaná osoba	
24. na 1 vyšetřovanou osobu v denním průměru za rok	2 m3

rehabilitace, rehabilitační bazén, sauna

25. na jednotlivá rehabilitační zařízení se určí potřeba množství podle příslušné normy pro provoz využívaného zařízení

26. na jednoho pracovníka **18 m3**

na jedno lůžko za rok nemocnice
(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)

27. na jedno lůžko **50 m3**

léčebny dlouhodobě nemocných, domovy důchodců
(včetně stravování, kuchyně, bez léčebných zařízení)

28. na jedno lůžko **45 m3**

V. KULTURNÍ A OSVĚTOVÉ PODNIKY, SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

multikina, samostatná kina a divadla s celoročním provozem
(vybavení WC, umyvadla) při plné obsazenosti za rok

29. na jedno sedadlo a jedno představení denně **1m3**

přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea
(vybavení WC, umyvadla)

na jednoho stálého pracovníka za rok

30. na jednoho stálého pracovníka za rok **14m3**

na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok

31. na jednoho návštěvníka **2m3**

tělocvična, sportoviště, fitness centrum
(vybavení WC, umyvadla, možnost sprchování s teplou vodou)

na jednoho návštěvníka v denním průměru za rok

32. na jednoho návštěvníka **20m3**

na 1 hřiště za rok

33. kropení antukových hřišť krytých 230m3

34. kropení antukových hřišť nekrytých 460m3

na 100 m² za provozní den

35. kropení travnatých hřišť 20m3

za rok

36. golfové hřiště 18 ti jamkové se zavlažováním greenu, odpališť
a ferveje 22 500 m3

na 1 návštěvníka - diváka v denním průměru (365 dnů) za rok

37. WC, umyvadla 1 m3

Poznámka: v případě neprokázání počtu návštěvníků se jejich počet stanoví jako desetina kapacity zařízení pro návštěvníky - diváky.

zimní stadion

38. pro jednotlivá zařízení se určí potřeba množství vody podle příslušné normy nebo technického návodu pro provoz (tvorba a úprava ledové plochy, relaxační zařízení apod.)

VI. RESTAURACE, VINÁRNY

(vybavení WC, umyvadla, tekoucí teplá voda)

Restaurace, vinárny, kavárny

na jednoho pracovníka v jedné směně (365 dnů) za rok

(zahrnuje i zákazníky bez mytí skla)

39. pouze výčep 50 m3

40. výčep, podávání studených jídel 60 m3

41. výčep, podávání studených jídel a teplých jídel 80 m3

Vybavení na mytí skla:
(připočítává se k položkám č. 39, 40 a 41)

42. výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min.
za jednu směnu 450 m3

43. mytí skla bez trvalého průtoku nebo myčka skla
za jednu směnu 60 m3

VII. PROVOZOVNY

na jednoho pracovníka v jedné směně za rok
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě

44. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	18 m3
45. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	26 m3
46. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování v provozovnách s nečistým provozem nebo potřebou vyšší hygieny	30 m3

holičství a kadeřnictví

na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok
(zahrnuje i zákazníky)

47. v pánské a dámské provozovně WC, umyvadla s tekoucí teplou vodou	50 m3
48. samostatné prádelny (zakázkové) na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda)	1 m3
49. na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek č. 44, 45 a 46	

VIII. PRODEJNY

prodejny s čistým provozem, včetně obchodních domů, supermarketů
na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok

50. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok	18 m3
51. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	20 m3
52. na 100 kg prodaných živých ryb (připočítává se k položce č. 51)	34 m3
53. prodej ryb v sádce na volném prostranství na 100 kg prodaných živých ryb potravinářské výroby místního významu (např. řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod., WC, umyvadla) na jednoho pracovníka v jedné směně v průměru za rok	6 m3
54. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	26 m3

Poznámka: spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a
vybavení prodejny.

IX. HOSPODÁŘSKÁ ZVÍŘATA A DRŮBEŽ

hospodářská zvířata na jeden kus v průměru za rok

55. dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů	36 m3
56. býk	18 m3
57. tele, ovce, koza, vepř	6 m3
58. prasnice	8 m3
59. kůň	14 m3
60. pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)	1 m3

drůbež na 100 kusů v průměru za rok

61. slepice, perličky	11 m3
62. husy, kachny, krůty	36 m3

X. ZAHRADY

v průměru za rok

63. venkovní zahrady okrasné (trávníky, květiny) nebo osázené zeleninou na 100 m2	16 m3
64. sady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m2	3 m3
65. pro automatizované zalévání zahrad s pěstováním květin, zeleniny podle čidel na určení vlhkosti	12 m3
66. průmyslové a skleníkové pěstování zeleniny, květin - pro jednotlivá zařízení (automatizované kropení) se určí potřeba množství podle příslušného technického návodu pro provoz využívaného objektu	

XI. MYTÍ AUTOMOBILŮ

v průměru za rok

67. osobní automobil užívaný pro domácnost (stříkání a umývání - předpokládá se mytí 10 x ročně	1m3
---	-----

Poznámka: v odůvodněných případech může vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jejich provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, výše uvedená směrná čísla roční potřeby v částech I. až XI. snížit.